

Главному государственному
инспектору г. Улан-Удэ Республики
Бурятия по пожарному надзору
подполковнику внутренней службы
С.П. Волкову
от заведующего МАДОУ «ЦРР -
Детский сад №91 «Строитель»
г. Улан-Удэ
О.В. Киселевой

Отчет

**об устранении выявленных нарушений по результатам Предписания об
устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности
выездной плановой проверки органом государственного контроля (надзора)
органом муниципального контроля юридического лица №95 от 04.06.2021г.**

1. На замечание по п. 1, п. 3 Предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности разработан локально-сметный расчет на сумму 568 320 рублей (пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста двадцать рублей 00 коп.), написано Служебное письмо в Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ о выделении финансирования для устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ от 23.06.2021г.

Копия письма прилагается.

2. Замечание по п.2 Предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности устранено. Расчетное давление внутреннего водопровода пожарных кранов ПК-2, ПК-4, ПК-9, и ПК-10, расположенных на втором этаже здания удовлетворяет нормативным требованиям.

Копия Акта испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 28.06.2021г.



Киселева О.В.