

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3  
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3  
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 15  
Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: on DPR\_uu@list.ru

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

(место составления акта)

ул. Ленина, 15

« 04 » июня 2021 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 95

По адресу / адресам: 670033, Республика Бурятия,

(место проведения проверки)

г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 9, к. «А»

На основании: распоряжения от 26 апреля 2021 г. № 95 начальника отдела надзорной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия  
(главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский Сад №91

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

«Строитель» г. Улан-Удэ (ОГРН 1020300903370, ИНН 0323099156)

Дата и время проведения проверки:

« 18 » мая 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 26 » мая 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 04 » июня 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Бурятия

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Киселёва О.В. 27.04.2021 17 ч. 57 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласование с органами прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: подполковник внутренней службы Хальбаев Александр

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица

Кимович, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

работы г. Улан-Удэ Управления надзорной деятельности и профилактической работы

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

г. Улан-Удэ по пожарному надзору), подполковник внутренней службы Павлов Виктор

Васильевич, начальник ФГБУ Судебно-экспертное учреждение «Федеральной

противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Республике

Бурятия»

При проведении проверки присутствовали: Киселёва Оксана Владимировна, исполняющая

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

обязанности заведующей МАДОУ «Центр развития ребенка — Детский сад № 91

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

«Строитель» г. Улан-Удэ

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Характер нарушений  | Лица, допустившие нарушения  |
|-------|---|--|
| 1     | <p>Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет). Необходима замена приемно-контрольного прибора, датчиков, ручных датчиков, аварийного освещения, табло «Выход» и т.д., в связи с достижением предельного состояния (срока службы).</p> <p>Основание: ст. 46, 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123); СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».</p> | <p>Исполняющая обязанности заведующей МАДОУ «Центр развития ребенка — Детский сад № 91 «Строитель» г. Улан-Удэ</p> |
| 2     | <p>Не соответствуют расчетное давление внутреннего водопровода при</p>  | <p>Исполняющая</p>   |


|   |   |   |
|---|---|---|
|   | работе пожарных кранов ПК-2, ПК-4, ПК-9 и ПК-10, расположенных на втором этаже здания, составляет менее 2,5 л/с, что не удовлетворяет нормативным требованиям.<br>Основание: ст. 106 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблицы 1, 3 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализации зданий».  | обязанности заведующей МАДОУ «Центр развития ребенка — Детский сад № 91 «Строитель» г. Улан-Удэ             |
| 3 | Не соответствуют нормативным требованиям звуковые сигналы системы оповещения и управлением эвакуации при пожаре. Разница между рабочим уровнем шума в помещениях первого и второго этажей здания без системы оповещения и уровнем шума при работе системы оповещения менее 15 дБА.<br>Основание: ст. 4, 5, 6, 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | Исполняющая обязанности заведующей МАДОУ «Центр развития ребенка — Детский сад № 91 «Строитель» г. Улан-Удэ |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено: нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 19.05.2021 № 111.
2. Протокол испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения от 05.02.2021 № 110.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 /Хальбаев А.К.  
 /Павлов В.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Киселёва Оксана Владимировна, исполняющая заведующей Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка — Детский сад № 91  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного)

---


представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
«Строитель» г. Улан-Удэ

---

« 04 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 21 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Киселева Оксана Владимировна

Действителен с 14.12.2021 по 14.12.2022